



## Gestion. d énergie confort 3 zones 7j

49112

### Connectivité

Sorties chauffage	fil pilote
-------------------	------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

### Intensité du courant

Courant assigné sortie eau chaude	2 A
Courant assigné sortie chauffage	0,03 A

### Longueur

Distance maximale de la liaison report	100 m
--	-------

### Puissance

Puissance consommée	10 VA
---------------------	-------

### Mesures

Détection délestage	liaison télé-information ou transformateur de courant
---------------------	---

### Alimentation

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

### Installation, montage

Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande	250 m
---	-------

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	7

#### Configuration

Finesse de programmation	30 mn
--------------------------	-------

#### Éléments fournis

Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
--------------------	--

#### Équipement

Nombre de zone de programmation	3
Nombre d'entrées Hors-gel	1
Nombre de sorties fil pilote	6 sorties de 30mA
Sorties eau chaude	1 NO
Nombre de voie tournante	7

#### Utilisation

Cycle	hebdomadaire
Cycle de délestage	10 mn

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	03

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-20 à 70 °C
-------------------------	-------------