



## Gestion. d énergie simplifié 2 zones 24h

49352

### Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

### Connectivité

Sorties chauffage	fil pilote
-------------------	------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue	230 V

### Mesures

Détection délestage	liaison télé-information
---------------------	--------------------------

### Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

### Installation, montage

Distance max entre boîtier modulaire et boîtier de commande	50 m
---	------

### Connexion

Nombre de contacts	3
--------------------	---

### Configuration

Finesse de programmation	15 mn
--------------------------	-------

### Éléments fournis

Composition du kit	1 boîtier modulaire + 1 boîtier d'ambiance
--------------------	--

**Equipement**

Nombre de zone de programmation	2
Nombre de sorties fil pilote	3 sorties de 30mA

**Utilisation**

Cycle	journalier
Cycle de délestage	6 mn