### Hager Witty

# XEV1Kxxx

**Configuration et** 

Fichier « B1280 diagnose.txt »

En Wifi



## Sommaire

Activer le hotspot de la borne	.2
Ouvrir le navigateur	.2
Paramètre de la borne	.4
Paramètre réseau	.5
Récupération du fichier Diagnose	.6
Réinitialisation de la borne en paramètre usine	.7



#### Activer le hotspot de la borne.



# Se connecter au réseau Wifi de la borne via votre smartphone ou tablette



#### Ouvrir le navigateur.

Depuis votre navigateur (Chrome ou Safari etc...) et saisissez l'adresse IP dans l'URL :

#### 192.168.8.1



La sécurité de votre smartphone vous signalera un problème de sécurité.

Suivant le modèle et l'OS, les messages sont différents, continuez avec « Paramètre avancé » ou « Continuer quand même ».







#### Accès à la configuration.

10:48 atl 46 🔳		
<b>▲</b> 192.168.8.1 <sup>(1)</sup>		
:hager		
Bienvenue dans l'outil de paramétrage de la borne de		
Paramétrer la borne		
Paramétrer le Wi-Fi de la borne		
Charger le diagnostic		
Version carte contrôleur : 7.0.5.1		
Version carte WI-FI : 1.0.1.0 Statut borne : déconnectée		
← → + ∍ …		

Paramétrer la borne



Orange F 10:34 🖻 🌡 🖓 • 🖉 🗟 জ all 🛢	10:50 📲 🗠
Phase connectée L1 ~	▲ 192.168.8.1 HG-Guest
Courant de la borne	HG-Mobile-Devices
est en position usine) 32A ZE Ready ~	Entrer le SSID du Wi-Fi
Détection de la carte de gestion d'énergie Oui ~	Freebox-44910E
Standard	Authentification
Entrée 230V Démarrer le chargement	Entrer le Mot de Passe
Entrée 24V Non utilisé	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mode de charge Différé exclusif ~	ou
Retard de charge Aucun ~	WPS
TRPS120 Non ~	Après avoir cliqué sur le bouton WPS' ou 'Enregistrer' vous serez déconnecté de la borne.
Enregistrer	Enregistrer
III O <	Annuler

#### Paramétrer le Wi-Fi de la borne

#### Chargement du fichier « B1280 diagnose.txt ».



Charger le diagnostic



#### Réinitialisation de la borne en paramètre usine.



